



**Amazonlab
Ambiental**
Análises de água e ar

AMAZONLAB AMBIENTAL

Laboratório de análises de água, efluentes e ar
Endereço: Rua Coronel Ferreira de Araújo, 121 - Petrópolis
Tel: (92) 99228-4914 / 3664-6218
Site: amazonlabambiental.com
E-mail: amazonlabambiental@gmail.com

Cliente	CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO AM LTDA - RESID CLAUDECIR G. RAMOS	Protocolo	000100024826
Endereço	RUA FREI ROBERTO, 223 - CENTRO - AMATURÁ/AM	Data coleta	20/06/26 09:00
Origem da amostra	CONCESSIONÁRIA	Data da Entrada no laboratório	25/06/2026
Ponto de Amostragem	TORNEIRA DA PIA DA COZINHA	Data da emissão do laudo	02/07/26 16:37
Licença de operação do executante	L.O Nº 0452/2025 (IPAAM)	Responsável pela coleta	MARIA DO CARMO

RESULTADOS DOS EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS E ORGANOLÉPTICOS

01 - PARÂMETROS	RESULTADOS	VMP PORTARIA GM/MS Nº 888
COR	72,1 uH	15
ODOR	< 1	6
pH	6,45	Desejável entre 6,0 a 9,0
TURBIDEZ	15,2 uT	5
SÓLIDOS TOTAIS	137,2 mg/L	500
CLORO RESIDUAL	0,0 mg/L	> 0,2
CONDUTIVIDADE	23,81 µS/cm	Sem referência
02 - PARÂMETROS BACTERIOLÓGICOS	RESULTADOS	VMP PORTARIA GM/MS Nº 888
COLIFORMES TOTAIS	PRESENÇA UFC/100 mL	Ausência
ESCHERICHIA COLI	PRESENÇA UFC/100 mL	Ausência

Notas: UFC = Unidade Formadora de Colônias / uH = Unidade Hazen / uT = Unidade de Turbidez
VMP = Valor Máximo Permitido
Metodologia analítica baseados na 24ª edição do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – APHA – AWWA – WPCF.


EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: Fotocolorímetro AT – 100 P ALFAKIT; Medidor de Cor ALFAKIT; Turbidímetro Plus ALFAKIT; Condutivímetro AT 215 ALFAKIT, pHmetro AKSO; Medidor de Cloro AKSO

ANALISTA: Deuzirene dos Santos de Sousa CRF: 3818

CONCLUSÃO

Amostra de água enviada para análises, encontra-se **EM DESACORDO** com a Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021. A amostra não apresentou o teor mínimo de Cloro recomendado, bem como apresentou os teores de COR E TURBIDEZ acima do valor máximo permitido. Adicionalmente foram detectadas as presenças de Coliformes totais e Escherichia Coli na amostra.

*Água imprópria para o consumo humano.


Dr. João Rubim Salgueiro
CRF - AM 2355
Bioquímico